

VERS COMPTEUR
FOURNISSEUR

N
L1
L2
L3

Q1
20A

PF1
type 2

VERS LA TERRE
DU BATIMENT

Q2
63A

ID1
4*63A
300mA
Type AC

SORTIE ONDULEUR
400V AC

DD1
16A
30mA

ARRET
D'URGENCE

Q2.